



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике**  
283050, г. Донецк, ул. Щорса, д. 60, тел. +7(856)340-62-28, E-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы городского округа Макеевка управления  
надзорной деятельности и профилактической работы**

286124, г. Макеевка, ул. Сахалинская, б/н, тел. +7(856)322-45-40,  
E-mail: gpn\_mak\_gor@80.mchs.gov.ru

**ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 1**

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 09 » ноября 2023 г. 10 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 09 » ноября 2023 г. 10 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, Г.О. Макеевка, г. Макеевка,  
Горняцкий р-н, пгт. Межевое, ул. Комсомольская, д.1.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: помещений котельной расположенной в здании МБДОУ «ЯСЛИ-САД № 94  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. 45, 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической Горняцкого района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Горняцкого района г. Макеевки) лейтенантом внутренней службы Шевченко Андреем Григорьевичем.

(должность, Ф.И.О, звние должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена  
следующая информация:**

Представители объекта защиты в помещениях котельной МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД

№ 94 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:  
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объект МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 94 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА МАКЕЕВКИ» отнесен к значительной категории риска, с периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 1 раз в 3 года.

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности согласно действующего законодательства РФ	ППР РФ п. 3
2.	Допущены к работе лица не прошедшие специального обучения и не получивших соответствующие квалификационные удостоверения к эксплуатации теплопроизводящих установок.	ППР в РФ п. 79 «а»
3.	Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности котельных принимаются согласно СП 12.13130.	ППР в РФ п. 12. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123) ст. 4 Свод правил «Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ» СП 4.13130.2013 П. 6.9.17.
4.	Помещение котельной в здании детского сада не оборудовано системой пожарной сигнализации.	«Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п. 3, приложение № 1, п. 11
5.	Помещение котельной в здании детского сада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СО – 1.	Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 п. 8, приложение № 5, п. 1.
6.	Стропила и обрешетка здания не подвержены обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 (либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения).	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 ст. 6 № 69-ФЗ
7.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ Пункт 15 Таблицы 1, п. 1.1 РД 34.21.122–87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; ст. 6 № 69-ФЗ
8.	Отсутствует предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном полу).	ППР РФ п. 77

9.	Допускается устройство порогов на путях эвакуации. (выход из котелгарки)	п. 7.3.13 СП 251.1325800.2016;
10.	На объекте защиты располагаются горючие материалы на расстоянии не менее 0,7 метра от печей.	ППР в РФ п. 83
11.	Дверь пожароопасного технического помещения (за исключением помещений категорий В4 и Д) не является противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30 (кладовые). Пределы огнестойкости противопожарной двери следует устанавливать по ГОСТ Р 53307. (Помещение котелгарки)	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016; ст. 6 № 69-ФЗ
12.	Журнал регистрации инструктажей не соответствует рекомендуемому образцу	п. 22 и приложение 1 Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806
13.	Для здания детского сада допущено проектирование встроенной котельной	ст. 6 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.1.8. СНиП П-35-76 Котельные установки

Подпись лица (лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Инспектор отделения НД и ПР Горняцкого района г. Макеевки ОНД и ПР городского округа Макеевка УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенант внутренней службы Шевченко А.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

« 09 » 14 20 23 г.



(подпись)

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил (а):

заведующей ВВМ В.В. Заболевцкая  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))



(подпись)

« 09 » 14 20 23 г.